

O B E C Z Á V O D

Sokolská č.243

908 72 Závod

č.j.S-1459/2019/UR

Závod 18.11.2020
Obecný úrad Moravský Svätý Ján

Dátum 23 -11- 2020

ROZHODNUTIE

Číslo - číslo m. 004-1157-829/2020
Číslo en. 431/2020

Obec Závod, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností o organizácii miestnej štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„TA A1 Závod, VN 214, VNK, TS, NNK“,

(líniová stavba) na pozemku par. č.:

reg. „C“ 962/4; (reg. „E“ 849/1; 848/2; 847); 791 (reg. „E“ 786); 8916/2; (reg. „E“ 8978/2; 8979); 902/1; (reg. „E“ 9020/2; 9020/3; 9020/4); 785; 779/3; 781/18 (reg. „E“ 781/1); 781/17; 781/8; 781/77; 780/3 a 8216/2 v k.ú. Závod a

reg. „C“ 9023/1 (reg. „E“ 9020/1; 9021/1; 9023/1); 9006/10 (reg. „E“ 9030; 9024/8); v k.ú. Moravský Svätý Ján.

pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná a.s. Čulenová č. 6, Bratislava. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podala dňa 11.12.2019 LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava, ktorá navrhovateľa v konaní zastupuje.

Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, a stavebné povolenie, ktorú vypracoval 10/2018 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Dušan Držík, autorizačné číslo 5747*A2 a „situácia časť1, situácia časť2“, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Objektová skladba:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel

PS 01 – Transformačná stanica

A) Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto

podmienky:

Stavba: „TA A1 Závod, VN 214, VNK, TS, NNK“, (líniová stavba) bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval 08/2019 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Dušan Držík, na pozemku par. č.: reg. „C“ 962/4; (reg. „E“ 849/1; 848/2; 847); 791 (reg. „E“ 786); 8916/2; (reg. „E“ 8978/2; 8979); 902/1; (reg. „E“ 9020/2; 9020/3; 9020/4); 785; 779/3; 781/18 (reg. „E“ 781/1); 781/17; 781/8; 781/77; 780/3 a 8216/2 v k.ú. Závod a reg. „C“ 9023/1 (reg. „E“ 9020/1; 9021/1; 9023/1); 9006/10 (reg. „E“ 9030; 9024/8); v k.ú. Moravský Svätý Ján.

Účel a umiestnenie stavby:

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite.

Existujúci stav: V lokalite sa nachádza VN vzdušné vedenie linky č.214.

SO 01 – VN rozvody: Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie VN vzdušného vedenia v úseku od prechodového PB č.1 po č.2, ktoré sa vložia do vedenia a na ktorých sa zrealizuje prechod vzdušného vedenia do kábla. Na každom prechodovom PB sa osadí úsekový odpínač, kábelová konzola a obmedzovače prepätia. Navrhovaný kábel bude slučkovaný do novej transformačnej stanice ktorá nahradí pôvodnú jednotlivo TS 0073-003.

Napojenie TS 0073-005-Z navrhovanej transformačnej stanice bude zrealizovaná VN prepoj pre existujúcu TS 0073-005. Prepoj bude realizovaná VN káblom typu uloženom prevažne v chodníku popri miestnej komunikácii, ktorý sa naspája na existujúci VN kábel. Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla,