

**Obec Moravský Svätý Ján**  
908 71 Moravský Svätý Ján č. 803

Č. j. SOÚ – 928/2022 - PLA  
Vybavuje: Ing. Planka L  
Č. tel.: 034/6512642  
lubomir.planka@senica.sk

V Senici dňa, 29.6.2022

Obecný úrad Moravský Svätý Ján	
Dátum 14 -07- 2022	
Číslo správy: 436/2022 Odm - 705	Číslo návrhu: 317/2022
hy:	Vybavuje: Verejná vyhláška

MESTO SENICA SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD	
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť	
dňom _____	
dňa _____	podpis _____
2	

## STAVEBNÉ POVOLENIE

SPP – distribúcia , a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739 požiadala dňa 04.05.20 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Moravský Svätý Ján, Hlavná, Na drahách“ v katastrálnom území Moravský Svätý Ján .

Obec Moravský Svätý Ján , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods.4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v rozhodol takto:

Stavba „Rekonštrukcia plynovodov Moravský Svätý Ján, Hlavná, Na drahách“ umiestnená na pozemku parcela (KN-C) : 4375/1, 886/1, 892/1, 110/2, 110/9, 110/3, 110/7, 105/1, 886/2, 130/2, 116/2, 883/1, 890/1, 634, 583, 580, 174, 235, 238, 684/1, 636, 638/1, 638/2, 637, 639/1, 888/1, 536, 535, 890/42, 531, 530, 524/1,517/1, 514, 431/2, 890/43, 401/5, 440/1, 888/1, 888/35, 890/52, 4716/12, 8467/4, 4716/8, 4716/9 , (KN-E) : 891/1, 890/1, 891/2, 888/1, 884, 887, 883/1, 888/27, 636, 637, 8467/2 katastrálne územie Moravský Svätý Ján sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**povoľuje .**

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

### Základné údaje o stavbe:

Druh stavby: Inžinierska stavba, líniová stavba

Účelom obnovy je zaisťiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku predmetných stredotlakových plynovodov a prípojok, čo pre prevádzkovateľa SPP - distribúcia, a.s. vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Obnova je nutná z dôvodu rastúceho počtu únikov plynu na plynovodných potrubíach. Na udržanie vyhovujúceho technického stavu sú neefektívne vynakladané stále vyššie prevádzkové prostriedky.

Pôvodné plynovody, ktoré sú rekonštruované budú odpojené, odplynené a zaslepené, čiže nebudú využívané.

Križovanie komunikácií je navrhované bezvýkopovou technológiou. Križovanie bezvýkopovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, kde je to technicky možné.

### Základné údaje stavby a investora

Názov stavby:	Rekonštrukcia plynovodov Moravský Svätý Ján , Hlavná, Na drahách
Miesto stavby:	Moravský Svätý Ján
Okres/Kraj:	Senica/Trnavský
Investor:	SPP – distribúcia, a. s.



Sídlo: **Plátennícka 2, 821 09 Bratislava**  
Generálny projektant : SPP – distribúcia, a. s., Katarína Mikulášová  
Sídlo: **Plátennícka 2**  
**821 09 Bratislava**  
Dodávateľ: dodávateľ bude určený výberovým konaním  
Náklady stavby : 580 000 €

#### CHARAKTERISTIKA STAVBY

Prepravované médium: zemný plyn naftový

Výhrevnosť: 35 MJ/m<sup>3</sup>

Projektovaná tlaková hladina: 2,1 kPa, 90 kPa, 300 kPa

Prevádzková tlaková hladina: -

Materiál plynovodov: PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11

Materiál pripojovacích plynovodov: PE 100 RC , SDR 11

V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9.7.2009 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je jestvujúce zariadenie Zaradené podľa prílohy č.1, časť IV:

° STL plynovody a plynovodné prípojky, oceľová časť prípojky za HUP ako plynové zariadenie skupiny B, písmeno g, rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke s výkonom odborného plynového zariadenia do 25 Nm<sup>3</sup>/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa vrátane .

° Regulátory ako plynové zariadenie skupiny B, písmeno f, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm<sup>3</sup>/h, okrem zariadení uvedených v písmene g.

#### **K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány:**

- Technická inšpekcia SR – s podmienkami
- SPP – distribúcia , a.s., Plátennícka 2, Bratislava - s podmienkami
- Obecný úrad Moravský Svätý Ján – bez podmienok
- Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava- s podmienkami
- TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
- Okresný úrad Senica , odbor ŽP , odpadové hospodárstvo – s podmienkami
- Okresný úrad Senica , odbor ŽP , štátna vodná správa – s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – s podmienkami
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
- BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – s podmienkami
- Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
- TUV SUC Slovakia, Nitra – s podmienkami
- SSC, Miletičova 19, Bratislava – s podmienkami
- 
- Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Bratislava – bez podmienok
- Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica – bez pripomienky
- Michlovský spol. s.r.o., Piešťany – nedôjde ku styku
- Sitel, a.s., Kopčianska 18, Bratislava– nedôjde ku styku
- Eustrem, a.s., Votrubova 11/a, Bratislava - nedôjde ku styku
- Nafta, a.s., Votrubova 1, Bratislava - - nedôjde ku styku

#### **Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z určujú tieto podmienky :**

- Pred zahájením stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.
- Stavebník oznámi začatie prác príslušnému stavebnému úradu.
- V prípade zmeny v projektovej dokumentácii si stavebník požiada o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
- Stavebný materiál je stavebník povinný ukladať na svojom pozemku tak, aby nezasahoval a neobťažoval susedné nehnuteľnosti. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností, vzniknuté škody uhradí na vlastné náklady.
- Stavebník označí stavbu v zmysle § 43i stavebného zákona .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** pod. č. 8884/2022/BK zo dňa 14.02.2022.